

„Basisviertel Staffel im Löscheinsatz mit Bereitstellung“

| Zeit (rel/abs) | Methode | Ausbilder | Lehrgangsteilnehmer | Medien/ Hilfsmittel |
|-------------------|---------|---|---|---------------------|
| | | <p>Erklärt, dass der Einsatz mit Bereitstellung bei unklarer Lage dazu dient Zeit zu sparen. Während der Erkundungszeit durch den GrFü wird bereits der Angriff bis zum Verteiler aufgebaut. Wird nur auf Befehl durchgeführt, da Standort des Fahrzeugs bereits endgültig sein muss.</p> | | |
| | | <p>Lässt aufsitzen und den ATr mit PA ausrüsten</p> | <p>ATr rüstet sich mit PA (ohne Maske) aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsatzkurzprüfung - Sprechprobe 2m mit GrFü - Übergabe ATÜ-Plaketten an den GrFü - Leinenbeutel mit Feuerwehreine | <p>LF</p> |
| | | <p>Gibt den Einsatzbefehl „Wasserentnahme Unterflurhydrant, Verteiler 10m vor Gebäudeeingang – zum Einsatz fertig“</p> <p>Zeitansatz: 2 Minuten</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ATr rüstet sich mit Angriffsausrüstung aus <ul style="list-style-type: none"> o 2 x STK-C o 1 x HSR-C o Axt/ Brechstange o.ä. Werkzeug o Beleuchtungsgerät - ATr stellt sich am Verteiler bereit - WTr setzt Verteiler am befohlenen Ort (Abweichung von FwDV 3); alle Niederschraubventile sicher verschließen! - WTr baut Wasserversorgung zum Verteiler auf - WTr gibt an Maschinist Befehl „Verteiler Wasser Marsch“ - WTr baut Wasserversorgung vom Unterflurhydranten zum Fahrzeug auf - WTr gibt Befehl an Maschinisten „Wasser Marsch“ | <p>(Stop-)Uhr</p> |

„Basisviertel Staffel im Löscheinsatz mit Bereitstellung“

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - sichert die Wasserentnahmestelle so früh wie möglich (beim Öffnen des Schachts) ab - WTr meldet sich beim GrFü einsatzbereit - Hinweis: W-Trupp kann sich bei der jeweiligen Aufgabenerledigung auch trennen, da kein Gefahrenbereich. | |
| | | Gibt Befehl „Zum Abmarsch fertig“ | Bauen Löschangriff ab | |
| | | Erläutert Änderung bei Einsatz mit Gruppe STr stellt alle STK am Verteiler bereit. Sonst ohne Befehl keine Änderung des Ablaufs | | |
| | | Fragen Beantwortet Fragen | Stellen Fragen | |
| | | UVV: rückschonendes Heben, Kupplungen der Rollschläuche/ Kniescheibe, Entnahme Rollschläuche/ Gesicht, Arbeit auf Verkehrsflächen, Verkehrssicherungsgerät sofort zum Hydrant mitnehmen, nicht rennen | | |